



Broj: 01/01-646/11-2025
Sarajevo, 27.06.2025. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d), člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22 i 50/24), na Preporuku Komisije za javnu nabavku, broj: 01/01-646/10-2025 od 09.06.2025. godine u postupku nabavke roba **UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU**, Dekan Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet je donio

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke *robe* **UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU** objavljen dana 08.05.2025. godine na Portalu javnih nabavki pod brojem: 29340-1-1-19-3-25/25 iz razloga **što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, a u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH.**

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.pmf.unsa.ba u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/01-646-3/2025 od 08.05.2025. godine, Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet je pokrenuo otvoreni postupak za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba: **UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU**.

Za provođenje postupka predmetne javne nabavke, Odlukom broj: 01/01-646-3/2025 od 08.05.2025. godine imenovana je Komisija za provođenje postupka javne nabavke. Obavještenje o nabavci broj: 29340-1-1-19-3-25/25, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 08.05.2025. godine, a u Službenom glasniku BiH br: 28/25 dana 16.05.2025. godine.

Iz *Izveštaja o preuzimanju tenderske dokumentacije* od strane ponuđača, vidljivo je da su u periodu koji je ostavljen za dostavljanje ponuda do 29.05.2025. godine, tendersku dokumentaciju preuzeli slijedeći potencijalni ponuđači: KMS D.O.O., PENNY PLUS DOO SARAJEVO, EKAPIJA DOO, SP BOJAN GOLEMOVIC A/C SERVIS, IMTEC D.O.O. SARAJEVO, BBS EUROPE, UNI-PRODUCT D.O.O. SARAJEVO, INSTRUMENTS, INNOVI DOO, TERMOPILO D.O.O. BANJA LUKA, KONTAX D.O.O., GREEN-MEDIA D.O.O. TUZLA, VOKEL D.O.O. BRAČA KARIĆ D.O.O. ZENICA, ICE-NET D.O.O., BMG ELEKTRONIK, OBRATNIČKO BRAVARSKO MONTERSKA RADNJA, "GRADPROM" D.O.O. SRBAC, ROYAL COMPANY DOO, HOLLODEX D.O.O., EDOM DOO, HIDRO-GEO INŽINJERING, "DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO, ENERGO CENTAR, SA INVESTMENT.

Iz Izvještaja o pitanjima i odgovorima u periodu koji je ostavljen za dostavljanje ponuda, vidljivo je da je nije bilo pitanja u vezi pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Iz Zapisnika o otvaranju ponuda vidljivo je da je Komisija za javne nabavke dana 29.05.2025. godine sa početkom u 10:30 sati po redoslijedu zaprimanja izvršila javno otvaranje blagovremeno prispjelih ponuda slijedećih ponuđača:

R. br.	Naziv/ime ponuđača	Blagovremene ponude	Broj prijemnog protokola	Datum i vrijeme pristigle ponude
1.	„A/C SERVIS“ Golemović Bojan s.p. Banja Luka	Da	01/01-646-1/6-2025	27.05.2025.g. u 11:15 sati
2.	HIDRO-GEO INŽINJERING d.o.o. Tešanj	Da	01/01-646-2/6-2025	28.05.2025.g. u 14:58 sati
3.	„Imtec“ d.o.o. Sarajevo	Da	01/01-646-3/6-2025	28.05.2025.g. u 08:14 sati
4.	„BRAĆA KARIĆ“ d.o.o. Zenica	Da	01/01-646-4/6-2025	29.05.2025.g. u 08:20 sati
5.	Obrtničko bravarsko monterska radnja vl. Gorušanović Nedim	Da	01/01-646-5/6-2025	29.05.2025.g. u 08:44 sati
6.	ICE-NET d.o.o. Sarajevo	Da	01/01-646-6/6-2025	29.05.2025.g. u 08:57 sati
7.	„UNI-PRODUCT“ d.o.o. Sarajevo	Da	01/01-646-7/6-2025	29.05.2025. g. u 9:18h

Na javnom otvaranju ponuda nisu bili prisutni predstavnici ponuđača.

Zapisnik sa otvaranja ponuda je zajedno sa zapisnikom o prijemu ponuda je blagovremeno, 30.06.2025. godine proslijeđen elektronskim putem (E-mail-om) ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude.

Komisija za javne nabavke sastala se 29.05.2025. godine sa početkom u 10:30 sati, radi pregleda i ocjene ponuda, odnosno da bi utvrdila da li su ponuđači ispunili uslove koji su traženi Tenderskom dokumentacijom, kao i da bi utvrdila da li su ponuđači dostavili tehnički zadovoljavajuće ponude u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije i da li su kvalifikovani za nabavku predmetne robe.

Iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda je vidljivo da u ponudi ponuđača nije bilo računskih grešaka.

Iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda je vidljivo da je Komisija za provođenje postupka nabavke sačinila sažetak primljene ponude kako slijedi:

Redni br.	Naziv i sjedište ponuđača	Ponude ni popust	Ukupna cijena ponude
1.	„A/C SERVIS“ Golemović Bojan s.p. Banja Luka, Dragočaj BB, 78215 Banja Luka	0,00 KM	Cijena ponude bez PDV-a 24.494,00 KM 0% popust Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a = 24.494,00 KM PDV na cijenu ponude= 4.163,98 KM Ukupna cijena za ugovor 28.657,98 KM sa PDV-om

2.	HIDRO-GEO INŽINJERING d.o.o. Tešanj , Rosulje br. 82, 74264 Jelah, Tešanj	0,00 KM	Cijena ponude bez PDV-a 24.380,00 KM 0% popust <i>Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a =24.380,00 KM</i> PDV na cijenu ponude= 4.144,60 KM Ukupna cijena za ugovor 28.524,60 KM sa PDV-om
3.	„Imtec“ d.o.o. Sarajevo , Bosanski put bb Ilijaš	0,00 KM	Cijena ponude bez PDV-a 24.500,00 KM 0% popust <i>Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a =24.500,00 KM</i> PDV na cijenu ponude= 4.165,00 KM Ukupna cijena za ugovor 28.665,00 KM sa PDV-om
4.	„BRAĆA KARIĆ“ d.o.o. Zenica , Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica	0,00 KM	Cijena ponude bez PDV-a 24.499,70 KM 0% popust <i>Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a =24.499,70 KM</i> PDV na cijenu ponude= 4.164,95 KM Ukupna cijena za ugovor 28.664,65 KM sa PDV-om
	Obrtničko bravarsko monterska radnja vl. Gorušanović Nedim Sarajevo, ul. Osmana Nakaša br. 15	0,00 KM	Cijena ponude bez PDV-a 24.480,00 KM 0% popust <i>Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a =24.480,00 KM</i> PDV na cijenu ponude= 4.161,60 KM Ukupna cijena za ugovor 28.641,60 KM sa PDV-om
6.	ICE-NET d.o.o. Sarajevo , Dobrinjske bolnice 16, 71000 Sarajevo	0,00 KM	Cijena ponude bez PDV-a 24.500,00 KM 0% popust <i>Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a =24.500,00 KM</i> PDV na cijenu ponude= 4.165,00 KM Ukupna cijena za ugovor 28.665,00 KM sa PDV-om
7.	„UNI-PRODUCT“ d.o.o. Sarajevo , Safeta Zajke do 183, 71000 Sarajevo	0,00 KM	Cijena ponude bez PDV-a 24.485,00 KM 0% popust <i>Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a =24.485,00 KM</i> PDV na cijenu ponude= 4.162,45 KM Ukupna cijena za ugovor 28.647,45 KM sa PDV-om

Na osnovu pregleda i ocjene ponuda, detaljne tehničke provjere specifikacija za ponuđene modele i poređenjem sa zahtjevanim minimalnim tehničkim specifikacijama i funkcionalnim zahtjevima te dodatnom provjerom zvaničnih kataloga preuzetih od proizvođača za ponuđeni tip klima, Komisija za provođenje postupka nabavke je utvrdila sljedeće:

1. Ponuđač: „A/C SERVIS“ Golemović Bojan s.p. Banja Luka

- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ponudio je klimu **Auratsu Osaka model 12 CLHI/ATC-12CLHO..** Nakon detaljne provjere kataloga sa zvaničnim stranice proizvođača (https://auratsu.com/files/page_files/460/auratsu-osaka-en.pdf) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ovaj model ne zadovoljava minimalne tražene tehničke karakteristike jer je traženo da ponuđeni model ima učinak hlađenja 3,6kW a ponuđeni model ima 3,4 kW. Pored toga traženo je da bude **SEER=7,0** i **SCOP=4,2** a ponuđeni model ima **SEER=6,1** i **SCOP=4,0**. Na osnovu svega navedenog, vidimo da ponuđeni model za **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ne zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike.
- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ponudio je klimu **Auratsu Osaka model 18 CLHI/ATC-12CLHO.** Nakon detaljne provjere kataloga sa zvaničnim stranice proizvođača (https://auratsu.com/files/page_files/460/auratsu-osaka-en.pdf) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ovaj model ne zadovoljava minimalne

tražene tehničke karakteristike jer je traženo da ponuđeni model ima učinak hlađenja 5,2 kW a ponuđeni model ima **5,1 kW**. Pored toga traženo je da bude **SEER=8,0** i **SCOP=4,6** a ponuđeni model ima **SEER=6,5** i **SCOP=4,0**. Pored toga traženo je da energetska klasa hlađenja/grijanja bude A++/A++ a ponuđeni model je kale A++/A+. Na osnovu svega navedenog, vidimo da ponuđeni model za **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ne zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike.

- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ponuđena je klima **VIVAX ACP-18CH50AERI+R32**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvanične stranice proizvođača (https://vivax.com/wp-content/uploads/2025/02/ENG_KATALOG_AC_2025_WEB.pdf) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je neslaganje između podataka koje navodi ponuđač u tenderskoj dokumentaciji i onih datih u zvaničnom katalogu na zvaničnoj stranici proizvođača za ponuđeni model invertera. Naime, ponuđač kaže da je energetska klasa hlađenja/grijanja A++/A++, dok u zvaničnom katalogu stoji da je to A++/A+, a traženo je A++/A++. Pored toga, iz priloženog u tenderskoj dokumentaciji ponuđač navodi da je SEER=8,0 i SCOP=4,6 a u zvaničnom katalogu stoji da je **SEER=7,0** i **SCOP=4,0** čime nije zadovoljen uvjet iz tehničke specifikacije gdje se traži da bude minimalno **SEER=8,0** i **SCOP=4,6**. Također, traženo područje grijanja je od **-21°C do 24°C** dok za ponuđeni model u zvaničnom katalogu stoji **-20°C do 24°C**, a ponuđač u tenderskoj dokumentaciji navodi da je to od **-21°C do 24°C**. Sve navedeno se može detaljno vidjeti nakon pregleda zvaničnog kataloga proizvođača za ponuđeni model čiji je link naprijed naveden. Na osnovu svega navedenog, a vođeni zvaničnim katalogom proizvođača vidimo da ponuđeni model za **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ne zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike.

U skladu sa navedenim Komisija za provođenje postupka nabavke ocjenila je da dostavljena tehnička specifikacija ponuđene robe nema minimalne tehničke karakteristike utvrđene Tenderskom dokumentacijom i ne ispunjava zahtjeve iz gore navedenih razloga.

Pored navedenog, tačkom 7.1 Ostali uslovi za kvalifikaciju, kao jedan od ostalih uslova za kvalifikaciju u smislu dokazivanja profesionalne djelatnosti i ekonomsko-finansijske i tehničke sposobnosti predviđeno je

- a) da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti;

U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač je dužan dostaviti:

- ✓ Aktuelni izvod iz sudskog registra, original ili ovjerena kopija. Aktuelni izvod iz sudskog registra mora sadržavati sve podatke, za koje je, prema važećim propisima o registraciji, propisano da ih takav dokument sadrži. Ukoliko je ponuđač fizička osoba (samostalni obrtnik) uvjerenje nadležnog tijela da ima dozvolu da se bavi djelatnošću, koja spada u predmet nabavke, te da je važeća. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Komisija za nabavke je pregledom i ocjenom ponuda konstatovala da je ponuđač „A/C SERVIS“ **Golemović Bojan s.p. Banja Luka** u svojoj Ponudi dostavio ovjerenu kopiju Izvoda iz Centralnog registra preduzetnika od 25.04.2025. godine iz kojeg je vidljivo da su registrovani za uvođenje instalacija za grijanje i klimatizaciju (isključivo uvođenje instalacija u individualnim stambenim i individualno stambeno-poslovnim objektima bruto građevinske površine do 200 m², kao i u objektima za koje nije potrebna

građevinska dozvola), pod šta ne potpada Ugovorni organ tj. JAVNA USTANOVA Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet, koji ima ca. bruto građevinske površine 15.000 m².

U tački 7.1 Uslovi za kvalifikaciju TD također je propisano da u slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača (član 46. Zakona) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju, te će se njegova ponuda smatrati neprihvatljivom.

Imajući u vidu navedeno utvrđeno činjenično stanje, Komisija je konstatovala da ponuđač „A/C SERVIS“ Golemović Bojan s.p. Banja Luka nije ispunio uslov predviđen članom 46. stav ZJN i time nije ispunio zahtjeve Ugovornog organa utvrđene u Tenderskoj dokumentaciji za navedeni predmet nabavke.

2. Ponuđač: HIDRO-GEO INŽINJERING d.o.o. Tešanj

- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ponudio je klimu **Puremind R32 12K**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvaničnim stranice proizvođača (<https://puremind.com/wp-content/uploads/2025/PDF/Puremind-Catalog.pdf>) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ovaj model ne zadovoljava minimalne tražene tehničke karakteristike jer je traženo da ponuđeni model ima učinak hlađenja 3,6kW a ponuđeni model ima 3,5 kW. Pored toga traženo je da bude **SEER=7,0 i SCOP=4,2** a ponuđeni model ima **SEER=6,1 i SCOP=4,0**. Na osnovu svega navedenog vidimo da ponuđeni model za **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ne zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike.
- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ponudio je klimu **Puremind R32 12K**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvaničnim stranice proizvođača (<https://puremind.com/wp-content/uploads/2025/PDF/Puremind-Catalog.pdf>) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ovaj model ne zadovoljava minimalne tražene tehničke karakteristike jer je traženo da ponuđeni model ima učinak hlađenja 5,2 kW a ponuđeni model ima 5,1 kW. Pored toga traženo je da bude **SEER=8,0 i SCOP=4,6** a ponuđeni model ima **SEER=6,1 i SCOP=4,0**. Pored toga traženo je da energetska klasa hlađenja/grijanja bude **A++/A++** a ponuđeni model je kale **A++/A+**. Na osnovu svega navedenog vidimo da ponuđeni model za **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ne zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike.

U skladu sa navedenim Komisija za provođenje postupka nabavke ocjenila je da dostavljena tehnička specifikacija ponuđene robe nema minimalne tehničke karakteristike utvrđene Tenderskom dokumentacijom i ne ispunjava zahtjeve iz gore navedenih razloga.

3. Ponuđač: „Imtec“ d.o.o. Sarajevo

- Navedeni ponuđač je ponudio tipove klima: **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1 (Inverter Klima Bosch 3000L-CL3000I 26E/W 26E)**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvanične stranice proizvođača (koji se može preuzeti sa linka https://www.bosch-homecomfort.com/ocsmmedia/optimized/full/o482957v272_RAC_2021_RS.pdf) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je neslaganje između podataka koje navodi ponuđač i onih datih u zvaničnom katalogu na zvaničnoj stranici proizvođača za ponuđeni model Invertera. Naime, u prilogu koji je dostavio ponuđač navedeno je da ponuđeni model ima kapacitet 9 kBTu a traženi kapacitet je 12 kBTu. Na osnovu svega navedenog vidimo da ponuđeni model za **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ne zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike.
- Navedeni ponuđač je ponudio tipove klima **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2 (Inverter Klima Bosch Inverter Klima CL4000i-I52 E)** koje u potpunosti zadovoljavaju minimalne tehničke

specifikacije i funkcionalne zahtjeve, a što se moglo vidjeti nakon detaljnog pregleda zvaničnih kataloga i tehničkih listova proizvođača za ponuđene modele .

U skladu sa navedenim Komisija za provođenje postupka nabavke ocjenila je da dostavljena tehnička specifikacija ponuđene robe nema minimalne tehničke karakteristike utvrđene Tenderskom dokumentacijom i ne ispunjava zahtjeve iz gore navedenih razloga.

4. Ponuđač: Braća Karić d.o.o. Zenica

- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ponudio je klimu **Ferrolgiada 12**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvaničnim stranice proizvođača (<https://ferrolgi.lv/download/1674732248.pdf>) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ovaj model ne zadovoljava minimalne tražene tehničke karakteristike jer je traženo da ponuđeni model ima učinak hlađenja 3,6kW a ponuđeni model ima **3,35 kW**. Pored toga traženo je da bude **SEER=7,0** i **SCOP=4,2** a ponuđeni model ima **SEER=6,1** i **SCOP=4,0**. Na osnovu svega navedenog vidimo da ponuđeni model za **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ne zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike.
- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ponudio je klimu **Ferrolgiada 18**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvaničnim stranice proizvođača (<https://ferrolgi.lv/download/1674732248.pdf>) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ovaj model ne zadovoljava minimalne tražene tehničke karakteristike jer je traženo da energetska klasa hlađenja/grijanja bude A++/A++ a ponuđeni model je klase A++/A+. Pored toga traženo je da bude **SEER=8,0** i **SCOP=4,6** a ponuđeni model ima **SEER=7,4** i **SCOP=4,0**. Na osnovu svega navedenog vidimo da ponuđeni model za **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ne zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike.

U skladu sa navedenim Komisija za provođenje postupka nabavke ocjenila je da dostavljena tehnička specifikacija ponuđene robe nema minimalne tehničke karakteristike utvrđene Tenderskom dokumentacijom i ne ispunjava zahtjeve iz gore navedenih razloga.

5. Ponuđač: Obrtničko bravarska monterska radnja vl. Gorušanović Nedim, ul. Osmana Nakaša br. 15

- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ponudio je klimu **CLIVET NATIV 35M – IZ2-XY / MZ2-Y**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvaničnim stranice proizvođača (<https://www.riveka.hr/hr/proizvod/clivet-nativ-35m-iz1-xy-mz1-y/>) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ovaj model ne zadovoljava minimalne tražene tehničke karakteristike jer je traženo da ponuđeni model ima učinak hlađenja 3,6kW a ponuđeni model ima **3,5 kW**. Pored toga traženo je da bude **SEER=7,0** i **SCOP=4,2** a ponuđeni model ima **SEER=6,1** i **SCOP=4,1** čime nije zadovoljen uvjet iz tehničke specifikacije gdje se traži da bude minimalno gore navedeno.
- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ponuđena je **CLIVET NATIV 53M – IZ2-XY / MZ2-Y**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvaničnim stranice proizvođača (<https://www.riveka.hr/hr/proizvod/clivet-nativ-53m-iz1-xy-mz1-y/>) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ovaj model ne zadovoljava minimalne tražene tehničke karakteristike jer je traženo područje rada grijanja od **-21°C do +24 °C** a ponuđeni model je specifikovan na rad od **-15°C do 30°C**. Pored toga traženo je da bude **SEER=8,0** i **SCOP=4,6** a ponuđeni model ima **SEER=7,1** i **SCOP=4,0**. Na osnovu svega navedenog, vidimo da

ponuđeni model za **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ne zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike.

U skladu sa navedenim Komisija za provođenje postupka nabavke ocjenila je da dostavljena tehnička specifikacija ponuđene robe nema minimalne tehničke karakteristike utvrđene Tenderskom dokumentacijom i ne ispunjava zahtjeve iz gore navedenih razloga.

6. Ponuđač: ICE-NET d.o.o. Sarajevo

Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ponudio je klimu **Haire Pearl Premium AS35PBPHERA-PRE/1U35MEPFRA-H**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvaničnim stranice proizvođača (<https://haier-klima.ba/wp-content/uploads/2024/04/Pearl-Premium-model.pdf>) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ovaj model ne zadovoljava minimalne tražene tehničke karakteristike jer je traženo područje rada hlađenja od **-15°C do 50°C** a ponuđeni model je sepecificiran na rad od **-20°C do 43°C**. Pored toga ponuđeni model dozvoljava maksimalnu dužinu instalacijskih cijevi do 20m, a traženo da to bude maksimalno **25m**. Na osnovu svega navedenog, vidimo da ponuđeni model za **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ne zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike.

- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ponudio je klimu **Haire Pearl Premium AS50PDPHERA-PRE /1U50KEPFRA-H**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvaničnim stranice proizvođača (<https://haier-klima.ba/wp-content/uploads/2024/04/Pearl-Premium-model.pdf>) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ovaj model ne zadovoljava minimalne tražene tehničke karakteristike je traženo područje rada hlađenja od **-15°C do 50°C** a ponuđeni model je sepecificairan na rad od **-20°C do 43°C**. Na osnovu svega navedenog, vidimo da ponuđeni model za **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ne zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike.

U skladu sa navedenim Komisija za provođenje postupka nabavke ocjenila je da dostavljena tehnička specifikacija ponuđene robe nema minimalne tehničke karakteristike utvrđene Tenderskom dokumentacijom i ne ispunjava zahtjeve iz gore navedenih razloga.

7. Ponuđač: "UNI-PRODUCT" d.o.o. Sarajevo

- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ponudio je klimu **HISENSE 12K EXPERT SMART**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvanične stranice proizvođača (koji se može preuzeti sa linka <https://ba.hisense.com/proizvodi/klimatizacija/klima-uredjaji/zidna-split-klima-uredjaj/AIR-CONDITIONER-CF35YR1FG-HSN/p/000000000020009629>) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je neslaganje između podataka koje navodi ponuđač i onih datih u zvaničnom katalogu na zvaničnoj stranici proizvođača za ponuđeni model invertera. Naime, u prilogu koji je dostavio ponuđač navedeno je da ponuđeni model ima učinak hlađenja 3,6kW a u zvaničnom katalogu je navedeno da je to **3,4 kW**, čime nije zadovoljen uvjet iz tehničke specifikacije gdje se traži da to bude minimalno **3,6 kW**. Pored toga, iz priloženog u tenderskoj dokumentaciji ponuđač navodi da je SEER=7,0 i SCOP=4,2, a u zvaničnom katalogu stoji da je **SEER=6,1 i SCOP=4,0** čime nije zadovoljen uvjet iz tehničke specifikacije gdje se traži da bude minimalno **SEER=7,0 i SCOP=4,2**. Pored toga ponuđač navodi da je maksimalna dužina instalacijskih cijevi 25m, a u zvaničnom katalogu stoji da je to **20m**, čime nije zadovoljen uvjet iz tehničke specifikacije gdje se traži da to bude maksimalno **25m**. Također, traženo područje hlađenja je od **-15°C do 50°C** za ponuđeni model u zvaničnom katalogu stoji **-15°C do 43°C**, a ponuđač u tenderskoj dokumentaciji navodi da je to od **-15°C do 50°C**. Sve navedeno se može detaljno vidjeti nakon pregleda zvaničnog kataloga proizvođača za ponuđeni model čiji je link naprijed naveden. Na

osnovu svega navedenog, a vođeni zvaničnim katalogom proizvođača vidimo da ponuđeni model za **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ne zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike.

- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ponuđena je klima **VIVAX ACP-18CH50AERI+R32**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvanične stranice proizvođača (https://vivax.com/wp-content/uploads/2025/02/ENG_KATALOG_AC_2025_WEB.pdf) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je neslaganje između podataka koje navodi ponuđač u tenderskoj dokumentaciji i onih datih u zvaničnom katalogu na zvaničnoj stranici proizvođača za ponuđeni model invertera. Naime, ponuđač kaže da je energetska klasa hlađenja/grijanja A++/A++, dok u zvaničnom katalogu stoji da je to A++/A+, a traženo je A++/A++. Pored toga, iz priloženog u tenderskoj dokumentaciji ponuđač navodi da je SEER=8,0 i SCOP=4,6 a u zvaničnom katalogu stoji da je **SEER=7,0 i SCOP=4,0** čime nije zadovoljen uvjet iz tehničke specifikacije gdje se traži da bude minimalno **SEER=8,0 i SCOP=4,6**. Također, traženo područje grijanja je od **-21°C do 24°C** dok za ponuđeni model u zvaničnom katalogu stoji **-20°C do 24°C**, a ponuđač u tenderskoj dokumentaciji navodi da je to od -21°C do 24°C. Sve navedeno se može detaljno vidjeti nakon pregleda zvaničnog kataloga proizvođača za ponuđeni model čiji je link naprijed naveden. Na osnovu svega navedenog, a vođeni zvaničnim katalogom proizvođača vidimo da ponuđeni model za **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ne zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike.

U skladu sa navedenim Komisija za provođenje postupka nabavke ocjenila je da dostavljena tehnička specifikacija ponuđene robe nema minimalne tehničke karakteristike utvrđene Tenderskom dokumentacijom i ne ispunjava zahtjeve iz gore navedenih razloga.

Pored navedenog, u skladu sa tačkom 8. Sadržaj ponude i način pripreme ponude TD je propisano da su Ponuđači obavezni da pripreme ponude u skladu sa zahtjevima i uslovima koji su utvrđeni u ovoj Tenderskoj dokumentaciji.

U skladu sa prethodno navedenim i članom 68. stav (4) tačka i) ZJN, zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju, jer **nijedan ponuđač nije ponudio model koji u potpunosti zadovoljavaju minimalne tehničke specifikacije i funkcionalne zahtjeve** iz Aneksa 3 tenderske dokumentacije **sve zaprimljene ponude i to:** „A/C SERVIS“ Golemović Bojan s.p. Banja Luka, HIDRO-GEO INŽINJERING d.o.o. Tešanj, „Imtec“ d.o.o. Sarajevo, „BRAČA KARIĆ“ d.o.o. Zenica, Obrtničko bravarsko monterska radnja vl. Gorušanović Nedim, ICE-NET d.o.o. Sarajevo, „UNI-PRODUCT“ d.o.o. Sarajevo **su ocjenjene kao neprihvatljive.**

Shodno navedenom, Komisija za javne nabavke je predložila Dekanu da na osnovu člana 69. stav (2). tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, donese Odluku o poništenju postupka javne nabavke: **UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU**, iz razloga što **nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, a u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH.**

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, prihvaćena je preporuka Komisije i odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa u pisanoj formi. Žalba se podnosi u najmanje tri (3) primjerka.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se Uredu za razmatranje žalbi u skladu sa članom 108. Zakona o javnim nabavkama i Instrukcijom Ministarstva finansija i trezora BiH o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama BiH.

DEKAN FAKULTETA

Prof. dr Nusret Drešković

Akt obradila: Jasmina Mujkić, dipl.iur.

Dostaviti:

- „A/C SERVIS“ Golemović Bojan s.p. Banja Luka,
- HIDRO-GEO INŽINJERING d.o.o. Tešanj,
- „Imtec“ d.o.o. Sarajevo,
- „BRAĆA KARIĆ“ d.o.o. Zenica,
- Obrtničko bravarsko moneterska radnja vl. Gorušanović Nedim,
- ICE-NET d.o.o. Sarajevo,
- „UNI-PRODUCT“ d.o.o. Sarajevo
- Dosije nabavki
- a/a