



Broj: 01/01-1967/11-2025
Sarajevo, 28.10.2025. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22 i 50/24), na Preporuku Komisije za javnu nabavku, broj: 01/01-1967/10-2025 od 20.10.2025. godine u postupku nabavke roba: **UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU**, Dekan Univerziteta u Sarajevu Prirodno-matematičkog fakulteta je donio sljedeću

ODLUKU

**o izboru najpovoljnijeg ponuđača
u otvorenom postupku za dostavu ponuda**

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: 01/01-1967/10-2025 od 20.10.2025. godine i ugovor za nabavku roba: UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU dodjeljuje se ponuđaču „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo, čija ukupna cijena ponude iznosi 24.500,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Izabrani ponuđač dužan je u roku od **5 (pet) dana** od dana zaprimanja ove Odluke, na adresu Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo dostaviti originale ili ovjerene kopije dokaza traženih tačkom 7. Tenderske dokumentacije, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana predaje ponude, računajući od dana dostavljanja ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Sekretarijat i Služba računovodstva Fakulteta.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.pmf.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/01-1967/2-2025 od 18.09.2025. godine, Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet je pokrenuo otvoreni postupak za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba: **UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU**.

Za provođenje postupka predmetne javne nabavke, Odlukom broj: 01/01-1967/3-2025 od 18.09.2025. godine imenovana je Komisija za provođenje postupka javne nabavke. Obavještenje o nabavci broj: 29340-1-1-46-3-56/25, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 18.09.2025. godine, a u Službenom glasniku BiH br: 56/25 dana 26.09.2025. godine.

Iz *Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije* od strane ponuđača, vidljivo je da su u periodu koji je ostavljen za dostavljanje ponuda do 09.10.2025. godine, tendersku dokumentaciju preuzeli slijedeći potencijalni ponuđači: EKAPIJA DOO, SP BOJAN GOLEMOVIC A/C SERVIS, BMG ELEKTRONIK, TENDERI DOO, SA INVESTMENT, ACING DOO SARAJEVO, BBS EUROPE, THERMOHOUSE D.O.O., SES D.O.O., INSTRUMENTS, KONTAX D.O.O., TERMOPIL D.O.O. BANJA LUKA, TESLOGI D.O.O., FILT DOO,

"TEHNOTIM" D.O.O. BANJA LUKA, HOLLODEX D.O.O., ICE-NET D.O.O., IMTEC D.O.O. SARAJEVO, GREEN-MEDIA D.O.O. TUZLA, OBRITNIČKO BRAVARSKO MONTERSKA RADNJA, URBANIS DOO, ENERGO CENTAR, "DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO, LA VIE, ZT TEHNOZAŠTITA D.O.O.

Iz Izvještaja o pitanjima i odgovorima u periodu koji je ostavljen za dostavljanje ponuda, vidljivo je da u periodu koji je ostavljen za dostavljanje ponuda, ponuđači nisu postavljali pitanja u vezi pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Iz Zapisnika o otvaranju ponuda vidljivo je da je Komisija za javne nabavke dana 09.10.2025. godine sa početkom u 10:30 sati po izvršila javno otvaranje blagovremeno prispjelih ponuda slijedećih ponuđača:

R. br.	Naziv/ime ponuđača	Blagovremene ponude	Broj prijmnog protokola	Datum i vrijeme pristigle ponude
1.	„ENERGO CENTAR“ d.o.o. Laktaši	Da	01/01-1967-1/5-2025	07.10.2025.g. u 10:30 sati
2.	ZTR „BMG ELEKTRONIK“ Gordijan Pisić s.p. Zvornik	Da	01/01-1967-2/5-2025	07.10.2025.g. u 10:30 sati
3.	„SA Investment“ d.o.o. Sarajevo	Da	01/01-1967-3/5-2025	08.10.2025.g. u 09:10 sati
4.	„A/C SERVIS“ Golemović Bojan s.p. Banja Luka	Da	01/01-1967-4/5-2025	08.10.2025.g. u 11:00 sati
5.	„Imtec“ d.o.o. Sarajevo	Da	01/01-1967-5/5-2025	08.10.2025.g. u 15:00 sati

Na javnom otvaranju ponuda nije bio prisutan nijedan predstavnik ponuđača.

Zapisnik sa otvaranja ponuda je zajedno sa zapisnikom o prijemu ponuda dana, 10.10.2025. godine prosljeđen elektronskim putem (E-mail-om) ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude.

Komisija za javne nabavke sastala se 09.10.2025. godine sa početkom u 10:30 sati, radi pregleda i ocjene ponude, odnosno da bi utvrdila da li su ponuđači ispunili uslove koji su traženi Tenderskom dokumentacijom, kao i da bi utvrdila da li su ponuđači dostavili tehnički zadovoljavajuće ponudu u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije i da li su kvalifikovani za nabavku predmetne robe.

Iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda je vidljivo da je Komisija za provođenje postupka nabavke sačinila sažetak primljenih ponuda kako slijedi:

Redni br.	Naziv i sjedište ponuđača	Ponude ni popust	Ukupna cijena ponude
1.	„ENERGO CENTAR“ d.o.o. Laktaši, XIV Cara Dušana broj 134a, 78252 Trn, Laktaši	0,00 KM	Cijena ponude bez PDV-a 24.500,00 KM 0% popust Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a =24.500,00 KM PDV na cijenu ponude= 4.165,00 KM Ukupna cijena za ugovor 28.665,00 KM sa PDV-om
2.	ZTR „BMG ELEKTRONIK“ Gordijan Pisić s.p. Zvornik, Vuka Karadžića,	0,00 KM	Cijena ponude bez PDV-a 24.495,73 KM 0% popust Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a =24.495,73 KM PDV na cijenu ponude= 4.164,27 KM

	zgrada S-10, lokal broj 11, Zvornik		Ukupna cijena za ugovor 28.660,00 KM sa PDV-om
3.	„SA Investment“ d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 2c, 71000 Sarajevo	0,00 KM	Cijena ponude bez PDV-a 23.670,00 KM 0% popust Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a = 23.670,00 KM PDV na cijenu ponude= 4.023,90 KM Ukupna cijena za ugovor 27.693,70 KM sa PDV-om
4.	„A/C SERVIS“ Golemović Bojan s.p. Banja Luka, Dragočaj BB, 78215 Banja Luka	0,00 KM	Cijena ponude bez PDV-a 24.491,00 KM 0% popust Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a = 24.491,00 KM PDV na cijenu ponude= 4.163,47 KM Ukupna cijena za ugovor 28.654,47 KM sa PDV-om
5.	„Imtec“ d.o.o. Sarajevo, Stari Ilijaš 201, 71380 Ilijaš	0,00 KM	Cijena ponude bez PDV-a 24.500,00 KM 0% popust Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a = 24.500,00 KM PDV na cijenu ponude= 4.165,00 KM Ukupna cijena za ugovor 28.665,00 KM sa PDV-om

Iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda je vidljivo da u ponudi ponuđača bilo računskih grešaka.

Komisija za nabavku roba je prilikom analize ponude ZTR „BMG ELEKTRONIK“ Gordijan Pisić s.p. Zvornik uočila da je ponuđač prilikom obračuna u Aneksu 3 napravio računsku grešku. U skladu sa navedenim, ugovorni organ je dana 13.10.2025. godine uputio imenovanom ponuđaču putem E-maila zahtjev za prihvatanje ispravke računске greške: broj: 01/01-1967-2/7-2025 godine. U skladu s tim, Ponuđač je prihvatio ispravku računске greške, aktom dana 13.10.2025. godine. Umjesto Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a: 24.495,73 KM, tačan iznos je **Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a: 24.495,70 KM.**

Komisija za nabavku roba je prilikom analize ponude „SA Investment“ d.o.o. Sarajevo uočila da je ponuđač prilikom obračuna u Aneksu 3 napravio računsku grešku. U skladu sa navedenim, ugovorni organ je dana 13.10.2025. godine uputio imenovanom ponuđaču putem E-maila zahtjev za prihvatanje ispravke računске greške: broj: 01/01-1967-1/7-2025 godine. U skladu s tim, Ponuđač je prihvatio ispravku računске greške, aktom dana 15.10.2025. godine. Umjesto Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a: 23.670,00 KM, tačan iznos je **Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a: 18.550,00 KM.**

Nakon pregleda i ocjene ponuda, Komisija za provođenje postupka nabavke je utvrdila sljedeće:

1. Ponuđač: „ENERGO CENTAR“ d.o.o. Laktaši

- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ponudio je klimu **Kaisai ICE KLB-12HRHI/KLB-12 HRHI**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvaničnim stranice proizvođača (https://kaisai.com/files/page_files/516/ulotka-ice-01-2024-en-v2-1.pdf) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ovaj model ne zadovoljava minimalne tražene tehničke karakteristike jer je traženo da je **učinak hlađenja (predviđeno opterećenje) minimalno 3.52 a ponuđeni model ima učinak 3.5**. Pored toga traženo je da je **učinak grijanja (predviđeno opterećenje) minimalno 3.81 a ponuđeni model ima učinak 3.8**. Isto tako, nije se moglo vidjeti da proizvođač klime daje garanciju za navedeni model najmanje 60 mjeseci.
- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ponudio je klimu **Kaisai ICE KLB-18HRHI/KLB-18 HRHI**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvaničnim stranice proizvođača (https://kaisai.com/files/page_files/516/ulotka-ice-01-2024-en-v2-1.pdf) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ovaj model ne

zadovoljava sljedeće tražene funkcionalne zahtjeve i tehničke karakteristike: Samočišćenje; Antikorozivna zaštita – Zlatni premaz; Zaštitni pokrov ventila; Detekcija i prikaz greške; Senzor istjecanja rashladnog medija; Ručno upravljanje; Mono i multi kompatibilnost; 3 brzine protoka zraka; Dvosmjerni odvod kondenzata; Grijanje na 8°C; Memoriranje pozicije usmjerivača; 12 brzina strujanja zraka; Memorija zadnjeg načina rada. Isto tako, nije se moglo vidjeti da proizvođač klime daje garanciju za navedeni model najmanje 60 mjeseci. Na osnovu svega navedenog vidimo da ponuđeni model za Inverter klima sa ugradnjom Tip 2 ne zadovoljava tražene minimalne funkcionalne zahtjeve.

U skladu sa navedenim Komisija za provođenje postupka nabavke ocjenila je da dostavljena tehnička specifikacija ponuđene robe nema minimalne tehničke karakteristike utvrđene Tenderskom dokumentacijom i ne ispunjava zahtjeve iz gore navedenih razloga.

2. Ponuđač: ZTR „BMG Elektronik“ Zvornik

- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ponudio je klimu **Vivax Inverter klima APC-12CH35AENI**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvanične stranice proizvođača (koji se može preuzeti sa linka <https://vivax.com/wp-content/uploads/2024/11/ACP-12CH35AENI-R32-PRODUCT-FICHE-ALL.pdf>) i priloženih informacija o ponuđenom modelu može se vidjeti da ponuđeni model u potpunosti zadovoljavaju minimalne tehničke specifikacije i funkcionalne zahtjeve
- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ponuđena je klima **Vivax inverter klima ACP-18CH50AENI**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvanične stranice proizvođača (<https://vivax.com/hr/products/vivax-n-design-klima-acp-18ch50aeni-r32/>) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ponuđeni model ne posjeduje sljedeće tražene funkcionalnosti i tehničke karakteristike: **Bio filter; Ionizator; Antikorozivna zaštita – Zlatni premaz; Ručno upravljanje; Mono i multi kompatibilnost; 3 brzine protoka zraka; Dvosmjerni odvod kondenzata; Grijanje na 8°C; Memoriranje pozicije usmjerivača; 12 brzina strujanja zraka; Memorija zadnjeg načina rada**. Na osnovu svega navedenog a vođeni zvaničnim katalogom proizvođača vidimo da ponuđeni model za **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ne zadovoljava tražene minimalne funkcionalne zahtjeve.

U skladu sa navedenim Komisija za provođenje postupka nabavke ocjenila je da dostavljena tehnička specifikacija ponuđene robe nema minimalne tehničke karakteristike utvrđene Tenderskom dokumentacijom i ne ispunjava zahtjeve iz gore navedenih razloga.

3. Ponuđač „SA Investment“ d.o.o. Sarajevo

Nakon pregleda i ocjene ponuda, Komisija za provođenje postupka nabavke je utvrdila sljedeće:

U skladu sa članom 2. stav (1) tačka I) pod 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), ponuda ponuđača „SA Investment“ d.o.o. Sarajevo je ocjenjena kao neprihvatljiva, jer ponuda ponuđača ne ispunjava kriterije za kvalifikaciju privrednog subjekta.

U tenderskoj dokumentaciji tačkom **7.1 pod b) Ostali uslovi za kvalifikaciju**, *Ostali uslovi za kvalifikaciju u smislu dokazivanja profesionalne djelatnosti i ekonomsko-finansijske i tehničke sposobnosti, kao jedan od uslova je predviđeno da:*

- da glavni račun nije blokiran u zadnjih 12 (dvanaest) mjeseci ili od početka poslovanja ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 12 (dvanaest) mjeseci.

U svrhu dokazivanja prava na obavljanje ekonomsko-finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač je bio, pored izjave u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti, koja je popunjena u skladu sa uslovima definisanim u tenderskoj dokumentaciji, dužan dostaviti i:

- ✓ potvrdu izdatu od strane banke u kojoj je otvoren „Glavni račun“ sa naznakom od strane banke da navedeni račun ponuđača predstavlja glavni račun, te da isti nije bio blokiran u zadnjih 12 (dvanaest) mjeseci od datuma izdavanja potvrde. Datum izdavanja potvrde ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

Dokumenti kojima se dokazuje ekonomsko-finansijska sposobnost dostavljaju se kao obične kopije zajedno sa izjavom koju ovjerava ponuđač.

U slučaju da se u ponudi ne dostave traženi dokumenti propisani tenderskom dokumentacijom ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju, te će se njegova ponuda smatrati neprihvatljivom.

Ponuđač kojem bude dodjeljen ugovor dužan je dostaviti original ili ovjerenu kopiju potvrde od strane banke.

Analizom ponude, Komisija je utvrdila da je imenovani ponuđač u sklopu svoje Ponude propustio da dostavi traženi dokaz i time nije ispunio uslov predviđen članom 47. ZJN i zahtjeve Ugovornog organa utvrđene u Tenderskoj dokumentaciji za navedeni predmet nabavke. U skladu sa članom 2. stav (1) tačka I) pod 2) Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), ponuda ponuđača je ocjenjena kao neprihvatljiva, jer ponuda ponuđača ne ispunjava kriterije za kvalifikaciju privrednog subjekta.

U tački 8. *Sadržaj ponude i način pripreme ponude* TD je propisano da su Ponuđači obavezni da pripreme ponude u skladu sa zahtjevima i uslovima koji su utvrđeni u ovoj Tenderskoj dokumentaciji.

Budući da je članom 68. stav (4) tačka i) ZJN propisano da ugovorni organ obavezno odbacuje ponudu koja nije potpuna i ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, Komisija za javne nabavke, imajući u vidu prethodno navedeno utvrđeno činjenično stanje, je konstatovala da je *ponuda ponuđača „SA Investment“ d.o.o. Sarajevo neprihvatljiva*, te kao takva nije uzeta u dalje razmatranje.

4. Ponuđač: „A/C Servis“ Golemović Bojan s.p. Banja Luka

- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ponudio je klimu **Kaisai ICE K LW-12HRHI/KLB-12 HRHI**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvaničnim stranice proizvođača (https://kaisai.com/files/page_files/516/ulotka-ice-01-2024-en-v2-1.pdf) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ovaj model ne zadovoljava minimalne tražene tehničke karakteristike jer je traženo da je **učinak hlađenja (predviđeno opterećenje) minimalno 3.52** a ponuđeni model ima učinak **3.5**. Pored toga traženo je da je **učinak grijanja (predviđeno opterećenje) minimalno 3.81** a ponuđeni model ima učinak **3.8**. Isto tako, nije se moglo vidjeti da proizvođač klime daje garanciju za navedeni model najmanje 60 mjeseci.
- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 2** ponudio je klimu **Kaisai ICE K LW-18HRHI/KLB-18 HRHI**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvaničnim stranice proizvođača (https://kaisai.com/files/page_files/516/ulotka-ice-01-2024-en-v2-1.pdf) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno je da ovaj model ne zadovoljavasljedeće sljedeće tražene funkcionalne zahtjeve i tehničke karakteristike: Samočišćenje;

Antikorozivna zaštita – Zlatni premaz; Zaštitni pokrov ventila; Detekcija i prikaz greške; Senzor istjecanja rashladnog medija; Ručno upravljanje; Mono i multi kompatibilnost; 3 brzine protoka zraka; Dvosmjerni odvod kondenzata; Grijanje na 8°C; Memoriranje pozicije usmjerivača; 12 brzina strujanja zraka; Memorija zadnjeg načina rada. Isto tako, nije se moglo vidjeti da proizvođač klime daje garanciju za navedeni model najmanje 60 mjeseci. Na osnovu svega navedenog vidimo da ponuđeni model za Inverter klima sa ugradnjom Tip 2 ne zadovoljava tražene minimalne funkcionalne zahtjeve.

U skladu sa navedenim Komisija za provođenje postupka nabavke ocjenila je da dostavljena tehnička specifikacija ponuđene robe nema minimalne tehničke karakteristike utvrđene Tenderskom dokumentacijom i ne ispunjava zahtjeve iz gore navedenih razloga.

Pored navedenog, tačkom 7.1 Ostali uslovi za kvalifikaciju, kao jedan od ostalih uslova za kvalifikaciju u smislu dokazivanja profesionalne djelatnosti i ekonomsko-finansijske i tehničke sposobnosti predviđeno je

- a) da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti;

U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač je dužan dostaviti:

- ✓ Aktuelni izvod iz sudskog registra, original ili ovjerena kopija. Aktuelni izvod iz sudskog registra mora sadržavati sve podatke, za koje je, prema važećim propisima o registraciji, propisano da ih takav dokument sadrži. Ukoliko je ponuđač fizička osoba (samostalni obrtnik) uvjerenje nadležnog tijela da ima dozvolu da se bavi djelatnošću, koja spada u predmet nabavke, te da je važeća. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Komisija za nabavke je pregledom i ocjenom ponuda konstatovala da je ponuđač „A/C SERVIS“ Golemović Bojan s.p. Banja Luka u svojoj Ponudi dostavio ovjerenu kopiju Izvoda iz Centralnog registra preduzetnika od 29.09.2025. godine iz kojeg je vidljivo da su registrovani za uvođenje instalacija za grijanje i klimatizaciju (isključivo uvođenje instalacija u individualnim stambenim i individualno stambeno-poslovnim objektima bruto građevinske površine do 200 m², kao i u objektima za koje nije potrebna građevinska dozvola), pod šta ne potpada Ugovorni organ tj. JAVNA USTANOVA Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet, koji ima ca. bruto građevinske površine 15.000 m².

U tački 7.1 Uslovi za kvalifikaciju TD također je propisano da u slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača (član 46. Zakona) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju, te će se njegova ponuda smatrati neprihvatljivom.

Imajući u vidu navedeno utvrđeno činjenično stanje, Komisija je konstatovala da ponuđač „A/C SERVIS“ Golemović Bojan s.p. Banja Luka nije ispunio uslov predviđen članom 46. stav ZJN i time nije ispunio zahtjeve Ugovornog organa utvrđene u Tenderskoj dokumentaciji za navedeni predmet nabavke.

U skladu sa članom 2. stav (1) tačka 1) pod 2) Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), ponuda ponuđača je ocjenjena kao neprihvatljiva, jer ponuda ponuđača ne ispunjava kriterije za kvalifikaciju privrednog subjekta.

Pored navedenog u skladu sa tačkom 8. *Sadržaj ponude i način pripreme ponude* TD je propisano da su Ponuđači obavezni da pripreme ponude u skladu sa zahtjevima i uslovima koji su utvrđeni u ovoj Tenderskoj dokumentaciji.

U skladu sa prethodno navedenim, budući da je članom 68. stav (4) tačka i) ZJN propisano da ugovorni organ obavezno odbacuje ponudu koja nije potpuna i ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, Komisija, imajući u vidu prethodno navedeno činjenično stanje, je konstatovala da su četiri ponude i to: „ENERGO CENTAR“ d.o.o., Laktaši, ZTR „BMG Elektronik“ Zvornik, „SA Investment“ d.o.o. Sarajevo i „A/C SERVIS“ Golemović Bojan s.p. Banja Luka, ocjenjene kao neprihvatljive.

Nakon pregleda i ocjene ponuda, Komisija za provođenje postupka nabavke je utvrdila da od pet ponuđača, ponuda ponuđača: „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo ispunjava sve minimalne uslove za kvalifikaciju tražene tenderskom dokumentacijom, te je njegova ponuda ocjenjenja kao jedino prihvatljiva.

Ponuđač: „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo

- Za stavku **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1** ponudio je klimu **Vivax Inverter klima APC-12CH35AENI**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvanične stranice proizvođača (koji se može preuzeti sa linka <https://vivax.com/wp-content/uploads/2024/11/ACP-12CH35AENI-R32-PRODUCT-FICHE-ALL.pdf>) i priloženih informacija o ponuđenom modelu može se vidjeti da ponuđeni model u potpunosti zadovoljavaju minimalne tehničke specifikacije i funkcionalne zahtjeve
- Navedeni ponuđač je ponudio tipove klima: **Inverter klima sa ugradnjom Tip 1 (Vivax inverter klima ACP-18CH50AERI)**. Nakon detaljne provjere kataloga sa zvanične stranice proizvođača (koji se može preuzeti sa linka (<https://vivax.com/hr/products/vivax-r-design-klima-acp-18ch50aeri-r32-557kw/>)) i poređenjem sa dostavljenim informacijama ponuđača o ponuđenom modelu uočeno može se vidjeti ponuđeni model u potpunosti zadovoljavaju minimalne tehničke specifikacije i funkcionalne zahtjeve.

Redni br.	Naziv i sjedište ponuđača	Ponude ni popust	Ukupna cijena ponude
1.	„IMTEC“ d.o.o. Sarajevo, Stari Ilijaš 201, 71380 Ilijaš	0,00 KM	Cijena ponude bez PDV-a 24.500,00 KM 0% popust Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a =24.500,00 KM PDV na cijenu ponude= 4.165,00 KM Ukupna cijena za ugovor 28.665,00 KM sa PDV-om

Iz *Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda* je vidljivo da je za predmetnu nabavku, kao što je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji i Obavještenju o nabavci broj: 29340-1-1-46-3-56/25 od 18.09.2025. godine za predmetnu nabavku predviđeno je provođenje E-aukcije, a s obzirom da je pristigla samo jedna prihvatljiva ponuda, E-aukcija se nije mogla zakazati u skladu sa članom 4. stav (2) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj: 80/23), nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.


Shodno navedenom, Komisija za javne nabavke je prema utvrđenom kriteriju najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude dala preporuku Dekanu Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta da se u predmetu nabavke roba: **UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU** donese **Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo**, čija ukupna cijena ponude iznosi **24.500,00 KM bez PDV-a**.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, primjenom člana 64. stava (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, prihvaćena je preporuka Komisije za javnu nabavku i odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa u pisanoj formi. Žalba se podnosi u najmanje tri (3) primjerka.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se Uredu za razmatranje žalbi u skladu sa članom 108. Zakona o javnim nabavkama i Instrukcijom Ministarstva finansija i trezora BiH o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Akt obradila:  Jasmina Mujkić, dipl.kiur.

 **DEKAN FAKULTETA**

Prof. dr Nusret Drešković

Dostaviti:

- „ENERGO CENTAR“ d.o.o. Laktaši
- ZTR „BMG ELEKTRONIK“ Gordijan Pisić s.p. Zvornik
- „SA Investment“ d.o.o. Sarajevo
- „A/C SERVIS“ Golemović Bojan s.p. Banja Luka
- „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo
- Dosije nabavki
- a/a